

# Certificat

**Demandeur:** **KOSTAL Solar Electric GmbH**  
Hanferstr. 6  
79108 Freiburg i. Br.  
**Allemagne**

**Produit:** **Dispositif de déconnexion automatique entre un générateur et le réseau public à basse tension**

**Modèle:** **PIKO 12, PIKO 10**

## À utiliser conformément aux réglementations:

Dispositif de coupure automatique avec une surveillance du réseau triphasé, conformément à C10/11, pour des systèmes photovoltaïques avec un couplage parallèle triphasé, via un convertisseur dans l'alimentation électrique publique.

## Réglementations et normes appliquées:

### C10/11 – révision 4 juin 2012

Prescriptions techniques spécifiques pour les installations de production décentralisées fonctionnant en parallèle sur le réseau de distribution

Un échantillon représentatif des produits mentionnés ci-dessous correspond avec exigences de sécurité technique en vigueur à la date d'émission de ce certificat pour l'usage spécifié et conformément avec réglementation.

**Numéro de rapport:** 13KFS114-21

**Numéro de certificat:** 17-166-00

**Délivré le:** 2017-05-03



**Andreas Aufmuth**  
Certification

