



SOLAR ELECTRIC

KOSTAL

KOSTAL Solar Electric Italia Srl
Via Genova, 57
10098 Rivoli (TO)
Italia

Telefono: +39 011 9782 420
Telefax: +39 011 9782 432
Internet: www.kostal-solar-electric.com

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ DI ATTESTAZIONE
DEL RISPETTO DEI REQUISITI DI CUI AL COMMA 4.1 DELLA
DELIBERA AEEG 84/2012/R/EEL DEL 08/03/2012
ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445**

Con la presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato DPR per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto **MARWIN FRANZ MARTIN KINZL**, codice fiscale **KNZMWN54R16Z112B**, residente in via Kiefernweg 5 nel Comune di Lüdenschaid, Germania, in qualità di rappresentante legale della società **KOSTAL Solar Electric Italia Srl** con sede in Rivoli (TO), via Genova 57, codice fiscale **10075000017**, P.IVA **10075000017**, iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di Torino, sezione ordinaria R.E.A. **1103269**,

DICHIARA

che gli inverter **KOSTAL Solar Electric**, con sistema di protezione di interfaccia integrato, di cui alla tabella seguente sono realizzati nel rispetto delle prescrizioni di contenute nell'Allegato A70 del Codice di rete e s.m.i. (escluso paragrafo 7.2.1) e nella norma CEI 0-21 (escluso paragrafo 8.5.1).

Lüdenschaid, lì 25/06/2012

Firma del dichiarante

Informativa ai sensi dell'art.13 D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo.

Inverter KOSTAL Solar Electric Modello:	Versioni FW	N. Poli	Potenza Nominale [W]	Tensione Nominale [V]	SPI integrato (*)
PIKO 5.5 DCS	≥V04.01	3P+N	5500	230/400	SI
PIKO 4.2 DCS	≥V04.01	3P+N	4200	230/400	SI
PIKO 3.6 DCS	≥V04.01	1P+N	3600	230	SI
PIKO 3.0 DCS	≥V04.01	1P+N	3000	230	SI

(*) Il Sistema di Protezione di Interfaccia (SPI), integrato nei convertitori di cui alla tabella precedente, implementa le seguenti protezioni:

- 27.S1, .S2 (minima tensione, doppia soglia)
- 59.S1, .S2 (massima tensione, doppia soglia)
- 81>.S1, .S2 (massima frequenza, doppia soglia)
- 81<.S1, .S2 (minima frequenza, doppia soglia)

Le soglie ed i tempi di intervento sono tarati in fabbrica ai valori previsti dalla Norma CEI 0-21, tabella 8.

Le protezioni 81>.S1 (50,5Hz) e 81<.S1 (49,5Hz) sono disabilitate tramite comando locale come previsto dalla Norma CEI 0-21, par. 8.6.2.1, al fine di recepire le prescrizioni di cui all'allegato A70 del codice di rete, par. 8.2.

Le protezioni 81>.S2 (51,5Hz) e 81<.S2 (47,5Hz) sono regolate con tempo di intervento pari a 0,1 s.

Le soglie ed i tempi di intervento sono modificabili a richiesta del Distributore e sotto la responsabilità dell'utente produttore, con modalità tali da impedire la modifica impropria o accidentale.

Nr. 347 der Urkundenrolle Jahrgang 2012

In my position as notary I herewith confirm that the above authorisation has been signed by

Mr. Marwin Kinzl
geboren am 16.10.1954
wohnhaft Kiefernweg 5, 58509 Lüdenscheid,

for the aforementioned society.

Lüdenscheid, 2012-07-02




Notar


Vorstehende, vor mir gefertigte Unterschrift des Herrn

Marwin Kinzl
geboren am 16.10.1954,
wohnhaft Kiefernweg 5, 58509 Lüdenscheid

von Person bekannt, handelnd für die Gesellschaft, beglaubige ich.

Die Frage des Notars nach einer Vorbefassung im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG wurde verneint.

Lüdenscheid, den 02.07.2012




Notar

Kostenberechnung nach § 154 KostO (alle Paragraphen sind die der KostO; Berechnung gem. §§ 141,32)	
	EUR
5/20 Gebühr gem. § 45 aus Geschäftswert: € 3.000,00 (Wertermittlung nach Kostenordnung gem. §§ 30,31 ff. KostO)	10,00
Auslagen gem. §§ 8, 136 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2, Abs.4 Nr. 1, 152 Nr. 1 + 2	0,50
Zwischensumme	10,50
Mehrwertsteuer 19 %, § 151a	2,00
Rechnungsbetrag	12,50


Notar