



**BUREAU
VERITAS**

**Bureau Veritas
Consumer Products Services
Germany GmbH**

Businesspark A96
86842 Türkheim
Germany
+ 49 (0) 40 740 41 – 0
cps-tuerkheim@de.bureauveritas.com

Certification body of BV CPS GmbH
Accredited according to EN 45011 -
ISO / IEC Guide 65

Atbilstības sertifikāts

Iesniedzējs: Kostal Solar Electric GmbH
Hanferstrasse 6
79108 Freiburg
Vācija

Produkts: Automātiska atslēgšanas ierīce starp ģeneratoru un
koplietošanas zemsprieguma elektrotīklu

Modelis: PIKO 3.0 (DCS), PIKO 3.6 (DCS), PIKO 4.2 (DCS),
PIKO 5.5 (DCS/10A), PIKO 7.0 (DCS/AD),
PIKO 8.3 (DCS/AD), PIKO 10.1 (DCS/AD/basic)

Lietošana atbilstoši noteikumiem:

Automātiska atslēgšanas ierīce ar trīs fāzu (vienas fāzes PIKO 3.0 (DCS), PIKO 3.6 (DCS)) tīkla kontroli atbilstoši EN 50438:2007, LVS EN 50438:2008 fotoelektriskajām sistēmām ar trīs fāzu (vienas fāzes PIKO 3.0 (DCS), PIKO 3.6 (DCS)) paralēlo slēgumu caur invertoru koplietošanas elektrotīklā. Automātiskā atslēgšanas ierīce ir neatņemama iepriekš minētā invertora sastāvdaļa. Tā aizstāj atslēgšanas ierīci ar izolēšanas funkciju, kurai jebkurā laikā var piekļūt sadales tīkla nodrošinātājs.

Piemērojamie noteikumi un standarti:

EN 50438:2007, LVS EN 50438:2008

Prasības mikroģeneratoru pievienošanai paralēli publiskajiem zemsprieguma tīkliem

Augstāk minētā produkta drošība šī sertifikāta izdošanas laikā atbilst spēkā esošajām drošības prasībām, kas attiecas un paredzēto pielietojumu saskaņā ar noteikumiem.

Atzinuma numurs: 09TH0062-EN50438
07THS186-EN50438
05KFS170-EN50438

Sertifikāta numurs: U14-0170
Izdošanas datums: 2014-03-18

Institūts sertifikācija

Dieter Zitzmann



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-12024-01-01



QUALITY



HEALTH



SAFETY



ENVIRONMENT



SOCIAL
ACCOUNTABILITY