



**BUREAU
VERITAS**

**Bureau Veritas
Consumer Products Services
Germany GmbH**
Businesspark A96
86842 Türkheim
Germany
+ 49 (0) 40 740 41 – 0
cps-tuerkheim@de.bureauveritas.com

Certification body of BV CPS GmbH
Accredited according to EN 45011 -
ISO / IEC Guide 65

Uygunluk Belgesi

Başvuru Sahibi: Kostal Solar Electric GmbH
Hanferstrasse 6
79108 Freiburg
Almanya

Ürün: Düşük şebeke voltajı ve jeneratör bağlantısını
otomatik olarak kesme cihazı

Model: PIKO 3.0 (DCS), PIKO 3.6 (DCS), PIKO 4.2 (DCS),
PIKO 5.5 (DCS/10A), PIKO 7.0 (DCS/AD),
PIKO 8.3 (DCS/AD), PIKO 10.1 (DCS/AD/basic)

Yönetmeliklere uygun kullanım:

DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02, DIN V VDE V 0126-1-1/A1:2012-02 'ye uygun üç fazlı (tek fazlı PIKO 3.0 (DCS), PIKO 3.6 (DCS)) şebeke denetlemeli otomatik bağlantı kesme cihazı, ana şebekedeki bir inverter aracılığıyla paralel bağlanan üç fazlı (tek fazlı PIKO 3.0 (DCS), PIKO 3.6 (DCS)) fotovoltaik sistemler içindir. Otomatik bağlantı kesme cihazı sözü geçen inverterin tümleşik bir parçasıdır. Bu, ağ tedarikçisinin her zaman ulaşabileceği yalıtım işlevli bağlantı kesme cihazının yerini alır.

Geçerli kurallar ve standartlar:

DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006-02

Düşük şebeke voltajı ve jeneratör bağlantısını otomatik olarak kesme cihazı

DIN V VDE V 0126-1-1/A1 (VDE V 0126-1-1/A1):2012-02

Düşük şebeke voltajı ve jeneratör bağlantısını otomatik olarak kesme cihazı, Değişiklik 1

Yukarıda bahsedilen temsili ürünün güvenlik özellikleri, bu belgenin tanzim tarihinde yönetmeliklere uygun olarak belirlenen kullanım için geçerli güvenlik özelliklerine uygundur.

Rapor numarası: 09TH0062-VDE0126
Belge numarası: U14-0164
Tanzim tarihi: 2014-03-18

Sertifikasyon enstitüsü

Dieter Zitzmann



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-12024-01-01



QUALITY



HEALTH



SAFETY



ENVIRONMENT



SOCIAL
ACCOUNTABILITY