

Potvrzení

Žadatel: **KOSTAL Solar Electric GmbH**
Hanferstraße 6
79108 Freiburg i. Br
Německo

Výrobek: **fotovoltaická měniče**

Model: **PIKO 4.2, PIKO 4.6, PIKO 5.5, PIKO 7.0, PIKO 8.5**

Používání podle určení:

Samostatná spínací stanice s třífázovou kontrolou sítě dle EN 50438 (s ČR odchylkami, Annex A*) pro fotovoltaická zařízení s třífázovým paralelním napájením pomocí měniče do sítě veřejného napájení. Samostatná spínací stanice je integrační součástí výše uvedených měničů.

Zkušební podklady:

EN 50438:2007

Requirements for the connection of micro-generators in parallel with public low-voltage distribution networks.

* $85\% < V < 115\%$

$49,5\text{Hz} < f < 50,5\text{Hz}$

Reprezentativní zkušební vzorek výše jmenovaného výrobku odpovídá bezpečnostně technickým požadavkům platným v okamžiku vydání tohoto certifikátu, uvedených zkušebních podkladů pro používání podle určení.

Číslo zprávy: 13KFS114-05

Číslo certifikátu: 15-018-01

Datum 2015-07-09



Andreas Aufmuth
Osvědčení

