

Certificaat

Aanvrager: **KOSTAL Solar Electric GmbH**
Hanferstraße 6
79108 Freiburg i. Br.
Duitsland

Product: **Fotovoltaïsche inverter**

Model: **PIKO 4.2, PIKO 4.6, PIKO 5.5, PIKO 7.0, PIKO 8.5**

Reglementair voorgeschreven gebruik:

Automatisch schakelstation met driefasige netwerkbewaking conform C10/11 voor fotovoltaïsche installaties met een driefasige parallelvoeding door middel van gelijkstroom-wisselstroommutator in het net van de openbare voorziening. Het automatische schakelstation vormt een integraal bestanddeel van de hoger vermelde gelijkstroom-wisselstroommutator.

Controlebasis:

C10/11 – revisie 4 juni 2012

Specifieke technische voorschriften voor decentrale productie-installaties die in parallel werken met het distributienet.


Een representatief testpatroon van het hoger vermelde product voldoet aan de op het moment van de uitreiking van dit attest geldende veiligheidstechnische eisen van de vermelde controlegrondbeginselen voor een reglementair voorgeschreven gebruik.

Rapportnummer: 13KFS114-21

Certificaatnummer: 15-027-01

Date of issue: 2015-07-09




Andreas Aufmuth
Certificeren

