

Πιστοποιητικό

Εντολοδότης: **KOSTAL Solar Electric GmbH**
Hanferstraße 6
79108 Freiburg i. Br.
Γερμανία

Παραγόμενο προϊόν: **Φωτοβολταϊκά μετατροπείς**

Μοντέλο: **PIKO 4.2, PIKO 4.6, PIKO 5.5, PIKO 7.0, PIKO 8.5**

Προβλεπόμενη χρήση:

Ανεξάρτητη διεπαφή με τριφασική επιτήρηση δικτύου σύμφωνα με το VDE 0126-1-1* για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με τριφασική παράλληλη τροφοδοσία μέσω αναστροφέα στο δίκτυο της δημόσιας παροχής. Η ανεξάρτητη διεπαφή είναι απαραίτητο εξάρτημα για τον προαναφερθέντα αναστροφέα.

Βασικά στοιχεία ελέγχου:

DIN V VDE 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2013-08

Ανεξάρτητη διεπαφή μεταξύ μιας δικτυακά παράλληλης αυτοτροφοδοτούμενης εγκατάστασης και του δημόσιου δικτύου χαμηλής τάσης

* PPC Guide:

$dc\text{-injection} < 0,5\% \text{ of } I_{ACnom}$
 $49,5\text{Hz} < f < 50,5\text{Hz}$ (Continent)
 $47,5\text{Hz} < f < 51\text{Hz}$ (Island)
Disconnection time $< 500\text{ms}$
Reconnection time $> 180\text{s}$

Η έννοια της ασφάλειας ενός προαναφερθέντος αντιπροσωπευτικού προϊόντος αντιστοιχεί στις προδιαγραφές που ισχύουν τη στιγμή έκδοσης αυτού του πιστοποιητικού έγκυρων προδιαγραφών ασφαλείας για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Αριθμός αναφοράς: 13KFS114-09

Αριθμός ιστοποίησης: 17-202-00

Ημερομηνία: 2017-05-22



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-12089-01-00

Andreas Aufmuth
πιστοποίηση

