

Dichiarazione di conformità

alle prescrizioni alla Norma CEI 0-21

NOME ORGANISMO CERTIFICATORE: Primara Test- und Zertifizier-GmbH
Gewerbestraße 28
87600 Kaufbeuren, Germania
Accreditamento DAkkS, no. D-ZE-12089-01-01, Rif. DIN EN ISO/IEC 17065,
Data validita: 12/05/2016

OGGETTO: CEI 0-21, 2012-06
CEI 0-21;V1, 2012-12
CEI 0-21;V2, 2013-12
Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi
alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica

TIPOLOGIA APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA	PROTEZIONE DI INTERFACCIA	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE
		X	

Indicare con una X il campo o i campi cui si riferisce la dichiarazione. Identificare in maniera univoca i dispositivi dichiarati conformi mediante l'indicazione delle seguenti informazioni:

COSTRUTTORE: KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstraße 6
79108 Freiburg i. Br.
Germania

MODELLO:	PIKO 4.2	PIKO 5.5	PIKO 7.0	PIKO 8.5
POTENZA NOMINALE:	4,2kW	5,5kW	7,0kW	8,5kW

VERSIONE FIRMWARE: 05.11

NUMERO DI FASI: trifase

NOTA: Il dispositivo è in grado di limitare la I_{dc} allo 0,5% della corrente nominale.

RIFERIMENTI DEI LABORATORI CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE: Primara Test- und Zertifizier-GmbH
Gewerbestraße 28
87600 Kaufbeuren, Germania
Accreditamento DAkkS, no. D-PL-12089-01-01, Rif. DIN EN ISO/IEC ISO 17025,
Data validita: 12/05/2016

Esaminati i Fascicoli Prove n°13KFS114-13, emessi dal laboratorio Primara Test- und Zertifizier-GmbH.

Si dichiara che il prodotto indicato è conforme alle prescrizioni CEI 0-21.

Numero di certificato: 14-176-00

Data di emissione: 2014-12-23




Andreas Aufmuth
Responsabile di certificazione

