

Certyfikat

Wnioskodawca: KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstraße 6
79108 Freiburg i. Br.
Niemcy

Produkt: Fotowoltaicznych falownik

Model: PIKO 3.0

Przeznaczenie:

Automatyczny odłącznik zasilania sieciowego z funkcją kontroli jednofazowej sieci zasilającej dla systemów fotowoltaicznych z jednofazowym połączeniem równoległym poprzez falownik na zasilaniu sieciowym. Integralną częścią ww falownika jest automatyczny odłącznik zasilania sieciowego.

Zastosowane normy i wytyczne:

EN 50438:2007

Requirements for the connection of micro-generators in parallel with public low-voltage distribution networks.

Właściwym zabezpieczeniem połączeń zgodnym z polskimi normami.

Zakres działania:

maks. wartość napięcia 264,5V

min. wartość napięcia 195,5V

maks. wartość częstotliwości 51,0Hz

min. wartość częstotliwości 47,0Hz

Produkt odpowiada obowiązującym, w dniu wydania certyfikatu, wymaganiom technicznym w zakresie bezpieczeństwa pod warunkiem korzystania z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i ogólnymi zasadami bezpieczeństwa.

Nr raportu: 12KFS064-08

Nr certyfikatu: 15-073-00

Data wydania: 2015-04-20



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-12089-01-01

Andreas Aufmuth
Zakład Certyfikacji

