

Certyfikat

Wnioskodawca: **KOSTAL Solar Electric GmbH**
Hanferstraße 6
79108 Freiburg i. Br.
Niemcy

Produkt: **Fotowoltaicznych falownik**

Model: **PIKO 20, PIKO 17, PIKO 15, PIKO 12, PIKO 10, PIKO 8.5, PIKO 7.0, PIKO 5.5, PIKO 4.2**

Przeznaczenie:

Automatyczny odłącznik zasilania sieciowego z funkcją kontroli trójfazowej sieci zasilającej dla systemów fotowoltaicznych z trójfazowym połączeniem równoległym poprzez falownik na zasilaniu sieciowym. Integralną częścią ww falownika jest automatyczny odłącznik zasilania sieciowego.

Zastosowane normy i wytyczne:

EN 50438:2007

Requirements for the connection of micro-generators in parallel with public low-voltage distribution networks.

Właściwym zabezpieczeniem połączeń zgodnym z polskimi normami.

Zakres działania:

maks. wartość napięcia 264,5V

min. wartość napięcia 195,5V

maks. wartość częstotliwości 51,0Hz

min. wartość częstotliwości 47,0Hz

Produkt odpowiada obowiązującym, w dniu wydania certyfikatu, wymaganiom technicznym w zakresie bezpieczeństwa pod warunkiem korzystania z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i ogólnymi zasadami bezpieczeństwa.

Nr raportu: 13KFS114-08

Nr certyfikatu: 15-069-00

Data wydania: 2015-03-31



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-12089-01-01

Andreas Aufmuth
Zakład Certyfikacji

