

Δήλωση συμμόρφωσης

Η εταιρία

KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstraße 6
79108 Freiburg i. Br., Deutschland

δηλώνει με την παρούσα ότι οι αντιστροφείς:

PIKO 1.5 MP, 2.0 MP, 2.5 MP, 3.0 MP, 3.6 MP, 4.2 MP Inverters

όσους οποίους αναφέρεται η παρούσα δήλωση, συμφωνούν με το DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02 για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με μονοφασική, παράλληλη τροφοδοσία μέσω αντιστροφέα στο δημόσιο δίκτυο.

Προβλεπόμενη χρήση: Ανεξάρτητη διεπαφή με μονοφασική επιτήρηση δικτύου σύμφωνα με το DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02* για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με μονοφασική, παράλληλη τροφοδοσία μέσω αντιστροφέα στο δημόσιο δίκτυο. Η ανεξάρτητη διεπαφή είναι αναπόσπαστο κομμάτι των προαναφερθέντων αντιστροφέων.


* Έγχυση DC <0.5% του ονομαστικού ρεύματος
49,5Hz<f<50,5Hz (Ηπειρωτική)
49,5Hz<f<51,0Hz (Νησιωτική)
Χρόνος αποσύνδεσης <500ms
Χρόνος επανασύνδεσης >180s

Βασικά στοιχεία ελέγχου:

DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006-02

Η ποιότητα της ασφάλειας του προαναφερθέντος προϊόντος αντιστοιχεί στις προδιαγραφές που ισχύουν τη στιγμή έκδοσης αυτού του πιστοποιητικού έγκυρων προδιαγραφών ασφάλειας για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς.

KOSTAL Solar Electric GmbH – 2017-01-01



Werner Palm
(Γενικός Διευθυντής)



Δρ. Armin von Preetzmann
(Διευθυντής Ανάπτυξης)

Αυτή η δήλωση βεβαιώνει τη συμμόρφωση με τις αναφερόμενες Οδηγίες, δεν εγγυάται όμως και συγκεκριμένες ιδιότητες.
Οι υποδείξεις ασφάλειας στα συνοδευτικά εγχειρίδια του προϊόντος πρέπει να τηρούνται!