

# Dichiarazione di conformità

## alle prescrizioni alla Norma CEI 0-21

**NOME ORGANISMO CERTIFICATORE:** **Primara Test- und Zertifizier-GmbH**  
Gewerbstraße 28  
87600 Kaufbeuren, Germania  
Accreditamento DAkkS, no. D-ZE-12089-01-01, Rif. DIN EN 45011,  
Data validita: 11/02/2021

**OGGETTO:** **CEI 0-21, 2016-07**  
Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica

### TIPOLOGIA APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA	PROTEZIONE DI INTERFACCIA	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE
X*	X*	X	

Indicare con una X (\*solo per PIKO 10) il campo o i campi cui si riferisce la dichiarazione. Identificare in maniera univoca i dispositivi dichiarati conformi mediante l'indicazione delle seguenti informazioni:

**CONSTRUTTORE:** **KOSTAL Solar Electric GmbH**  
Hanferstraße 6  
79108 Freiburg i. Br.  
**Germania**

<b>MODELLO:</b>	<b>PIKO 10</b>	<b>PIKO 12</b>
<b>POTENZA NOMINALE:</b>	<b>10,0kW</b>	<b>12,0kW</b>

**VERSIONE FIRMWARE:** **05.50**

**NUMERO DI FASI:** **trifase**

NOTA: Il dispositivo è in grado di limitare la  $I_{sc}$  allo 0,5% della corrente nominale.  
Il comando locale della protezione d'interfaccia è impostato di default allo stato logico basso. Il comando esterno della protezione d'interfaccia è impostato di default allo stato logico alto. La comunicazione viene tramite RS485.

**RIFERIMENTI DEI LABORATORI CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE:** **Primara Test- und Zertifizier-GmbH**  
Gewerbstraße 28  
87600 Kaufbeuren, Germania  
Accreditamento DAkkS, no. D-PL-12089-01-01, Rif. DIN EN ISO/IEC ISO 17025,  
Data validita: 28/02/2021


**Esaminati i Fascicoli Prove n°13KFS114-13, emessi dal laboratorio Primara Test- und Zertifizier-GmbH.**

**Si dichiara che il prodotto indicato è conforme alle prescrizioni CEI 0-21.**

**Numero di certificato:** **14-034-03**

**Data di emissione:** **2017-06-26**



  
**Andreas Aufmuth**  
Responsabile di certificazione

