

Unbedenklichkeitsbescheinigung

Antragsteller: **KOSTAL Solar Electric GmbH**
Hanferstr. 6
79108 Freiburg i. Br.
Deutschland

Erzeugnis: **Photovoltaik Wechselrichter**

Modell: **PIKO 36 EPC**

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Der oben angeführte Wechselrichter verfügt über integrierte Kuppelschalter, welcher den Anforderungen nach VDE-AR-N 4105, Kap. 6.4.3, insbesondere der Einfehlersicherheit genügt.
Die Nutzung der integrierten Kuppelschalter über die PIKO EPC AC Off Switch Karte ist in Verbindung mit einem zentralen NA-Schutz möglich.

Prüfgrundlagen:

VDE-AR-N 4105:2011-08

Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz – Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz.

Ein repräsentatives Testmuster des oben genannten Erzeugnisses entspricht den zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Bescheinigung geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen der aufgeführten Prüfgrundlagen für die bestimmungsgemäße Verwendung.

Berichtsnummer: 16PP342-06

Zertifikatsnummer: 17-262-00

Ausstelldatum: 2017-08-28