

Potvrzení

Žadatel: **KOSTAL Solar Electric GmbH**
Hanferstr. 6
79108 Freiburg i. Br.
Německo

Výrobek: **fotovoltaická měniče**

Model:	PIKO IQ					PLENTICORE plus				
	4.2	5.5	7.0	8.5	10	4.2	5.5	7.0	8.5	10

Používání podle určení:

Automatické odpojovací zařízení s třífázovým síťovým dohledem pro fotovoltaické systémy s třífázovou paralelní spojkou přes střídač ve veřejném napájení. Automatické odpojovací zařízení je nedílnou součástí výše zmíněného střídače.

Zkušební podklady:

SOP-9-1_11 GCC Certification Program, 04/18

Based on:

EN 50438:2013 with deviations for Czech Republic

Requirements for the connection of micro-generators in parallel with public low-voltage distribution networks.

Default interface protection settings:

Parameter	Max. clearance time	Trip setting
Over voltage	0,2s	264,5 V
Under voltage	0,2s	195,5 V
Over frequency	0,5s	52 Hz
Under frequency	0,5s	47,5 Hz

Reprezentativní zkušební vzorek výše jmenovaného výrobku odpovídá bezpečnostně technickým požadavkům platným v okamžiku vydání tohoto certifikátu, uvedených zkušebních podkladů pro používání podle určení.

Číslo zprávy: 17PP205-14

Číslo certifikátu: 18-140-01

Datum 2018-07-11



Osvědčení

