

Sertifikāts

Pieteicējs: **KOSTAL Solar Electric GmbH**
Hanferstr. 6
79108 Freiburg i. Br.
Vācija

Produkts: **PV pārveidotājs**

Modelis:	PIKO IQ					PLENTICORE plus				
	4.2	5.5	7.0	8.5	10	4.2	5.5	7.0	8.5	10

Paredzētais pielietojums:

Automātiskas atvienošanas ierīce ar trīsfāžu elektrības tīklu uzraudzībai fotoelektriskajās sistēmās ar trīsfāžu paralēlu savienojumu ar invertora starpniecību sabiedriskajos elektrības tīklos. Automātiskas atvienošanas ierīce ir iepriekšminētā invertora neatņemama daļa.

Pielietotie standarti un vadlīnijas:

SOP-9-1_11 GCC Certification Program, 04/18

Based on:

EN 50438:2013 with deviations for Latvia

Prasības mikroģeneratoru savienošanai paralēli ar sabiedriskajiem zemsprieguma sadales tīkliem.

Interfeisa aizsardzības noklusējuma uzstādījumi:

Parameter	Max. clearance time	Trip setting
Over voltage	1,5s	255,3 V
Under voltage	3s	204,7 V
Over frequency	0,5s	50,50 Hz
Under frequency	0,5s	49,20 Hz

Iepriekšminētā reprezentatīvā produkta drošības koncepts šī sertifikāta izsniegšanas laikā atbilst spēkā esošajām drošības specifikācijām norādītajam pielietojumam saskaņā ar noteikumiem.

Ziņojuma Nr.: 17PP205-17

Sertifikāta Nr.: 18-143-01

Izsniegšanas datums: 2018-07-11