

Certificaat

Aanvrager: **KOSTAL Solar Electric GmbH**
Hanferstr. 6
79108 Freiburg i. Br.
Duitsland

Product: **Fotovoltaïsche inverter**

Model:	PIKO IQ					PLENTICORE plus				
	4.2	5.5	7.0	8.5	10	4.2	5.5	7.0	8.5	10

Reglementair voorgeschreven gebruik:

Automatisch scheidingsapparaat met driefasige netbewaking voor fotovoltaïsche systemen met een driefasige parallelle koppeling via een omvormer in de openbare netvoeding. Het automatische ontkoppelingsapparaat is een integraal onderdeel van de bovengenoemde omvormer.

Controlebasis:

SOP-9-1_11 GCC Certification Program, 04/18

Based on:

EN 50438:2013 with deviations for Netherland

Requirements for the connection of micro-generators in parallel with public low-voltage distribution networks.

Default interface protection settings:

Parameter	Max. clearance time	Trip setting
Over voltage	2,0s	253 V
Under voltage	2,0s	184 V
Over frequency	2,0s	51,0 Hz
Under frequency	2,0s	48,0 Hz

Het veiligheidsconcept van een voornoemd representatief product komt op het moment van afgifte van dit certificaat overeen met de geldige veiligheidsspecificaties voor het gespecificeerde gebruik in overeenstemming met de voorschriften.

Rapportnummer: 17PP205-15

Certificaatnummer: 18-141-01

Date of issue: 2018-07-11



Certificeren

