

Zertifikat

Zertifikatsinhaber: **KOSTAL Solar Electric GmbH**
Hanferstr. 6
79108 Freiburg i. Br.
Deutschland

Erzeugnis: **Photovoltaik Wechselrichter**

Modell: **PIKO IQ 10, PIKO IQ 8.5, PIKO IQ 7.0, PIKO IQ 5.5, PIKO IQ 4.2, Plenticore plus 10, Plenticore plus 8.5, Plenticore plus 7.0, Plenticore plus 5.5, Plenticore plus 4.2**

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Photovoltaik Wechselrichter gemäß TOR 2016, V.2.3, Hauptabschnitt D4 mit einer dreiphasigen Paralleleinspeisung in das Netz der öffentlichen Versorgung.

Die oben angeführten Modelle erfüllen die Anforderungen zum Anschluss ans Niederspannungsnetz. Die Inselnetzerkennung wurde nach DIN EN 62116:2014 nachgewiesen.

Prüfgrundlagen:

SOP-9-1_11 GCC Certification Program, 04/18

Auf Basis von:

TOR 2016, V.2.3, Hauptabschnitt D4

Technische und organisatorische Regeln für Betreiber und Benutzer von Netzen.

Teil D: Besondere technische Richtlinien

Hauptabschnitt D4: Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen mit Verteilnetzen

Ein repräsentatives Testmuster des oben genannten Erzeugnisses entspricht den zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Bescheinigung geltenden Anforderungen der aufgeführten Prüfgrundlagen für die bestimmungsgemäße Verwendung.

Berichtsnummer: 17PP205-05

Zertifikatsnummer: 18-132-00

Ausstelldatum: 2018-05-18



Maximilian Pohl
Zertifizierstelle

