

Certyfikat

Wnioskodawca: **KOSTAL Solar Electric GmbH**
Hanferstraße 6
79108 Freiburg i. Br
Niemcy

Produkt: **Fotowoltaicznych falownik**

Model: **PIKO 10, PIKO 12**

Przeznaczenie:

Automatyczny odłącznik zasilania sieciowego z funkcją kontroli trójfazowej sieci zasilającej dla systemów fotowoltaicznych z trójfazowym połączeniem równoległym poprzez falownik na zasilaniu sieciowym. Integralną częścią ww falownika jest automatyczny odłącznik zasilania sieciowego.

Zastosowane normy i wytyczne:

SOP-9-1_11 GCC Certification Program, 04/18

Based on:

EN 50438:2007

Requirements for the connection of micro-generators in parallel with public low-voltage distribution networks.

Właściwym zabezpieczeniem połączeń zgodnym z polskimi normami.

Parameter	Max. disconnection time	Trip value
Over voltage	0,2s	230V + 15%
Under voltage	1,5s	230V – 15%
Over frequency	0,5s	51,0Hz
Under frequency	0,5s	47,0Hz

Produkt odpowiada obowiązującym, w dniu wydania certyfikatu, wymaganiom technicznym w zakresie bezpieczeństwa pod warunkiem korzystania z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i ogólnymi zasadami bezpieczeństwa.

Nr raportu: 13KFS114-08

Nr certyfikatu: 18-215-00

Data wydania: 2018-07-31



Zakład Certyfikacji

