

# Unbedenklichkeitsbescheinigung

**Antragsteller:** **KOSTAL Solar Electric GmbH**  
Hanferstr. 6  
79108 Freiburg i. Br.  
**Deutschland**

**Erzeugnis:** **Photovoltaik Wechselrichter**

**Modell:**

PIKO MP plus 1.5-1	PIKO MP plus 2.0-1	PIKO MP plus 2.5-1	PIKO MP plus 3.0-1	PIKO MP plus 3.0-2	PIKO MP plus 3.6-1	PIKO MP plus 3.6-2	PIKO MP plus 4.6-2
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

## Bestimmungsgemäße Verwendung:

Selbsttätige Schaltstelle mit Netzüberwachung gemäß DIN V VDE V 0126-1-1 für Photovoltaikanlagen mit einer einphasigen Paralleleinspeisung über Wechselrichter in das Netz der öffentlichen Versorgung. Die selbsttätige Schaltstelle ist integraler Bestandteil der oben angeführten Wechselrichter.

## Prüfgrundlagen:

**SOP-9-1\_11 GCC Certification Program, 04/18**

Auf Basis von:

**DIN VDE 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2013-08**

Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen Eigenerzeugungsanlage und dem öffentlichen Niederspannungsnetz

Ein repräsentatives Testmuster des oben genannten Erzeugnisses entspricht den zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Bescheinigung geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen der aufgeführten Prüfgrundlagen für die bestimmungsgemäße Verwendung.

**Berichtsnummer:** 17PP299-06

**Zertifikatsnummer:** 18-228-01

**Ausstelldatum:** 2018-08-30



**Tanja Rottach**  
Certification Engineer

