

Potvrzení

Žadatel: **KOSTAL Solar Electric GmbH**
Hanferstr. 6
79108 Freiburg i. Br.
Německo

Výrobek: **Solární invertor**

Model:

PIKO 12	PIKO 10
----------------	----------------

Používání podle určení:

Automatické odpojovací zařízení s třífázovým síťovým dohledem pro fotovoltaické systémy s třífázovou paralelní spojkou přes střídač ve veřejném napájení. Automatické odpojovací zařízení je nedílnou součástí výše zmíněného střídače.

Zkušební podklady:

SOP-9-1_11 GCC Certification Program, 04/18

Na základě:

EN 50438:2013

Requirements for the connection of micro-generators in parallel with public low-voltage distribution networks.

Default interface protection settings:

Parameter	Max. clearance time	Trip value
Over voltage	0,2s	230V + 15%
Under voltage	0,2s	230V – 15%
Over frequency	0,5s	52Hz
Under frequency	0,5s	47,5Hz

Reprezentativní zkušební vzorek výše jmenovaného výrobku odpovídá bezpečnostně technickým požadavkům platným v okamžiku vydání tohoto certifikátu, uvedených zkušebních podkladů pro používání podle určení.

Číslo zprávy: 13KFS114-05

Číslo certifikátu: 18-347-00

Datum vydání: 2018-11-14



Tanja Rottach
Certification Engineer

