

## Eigenerklärung zum im Wechselrichter integrierten NA-Schutz

Die Firma

KOSTAL Solar Electric GmbH  
Hanferstraße 6  
79108 Freiburg i. Br., Deutschland

bestätigt hiermit, dass der in dem Wechselrichter

### **PIKO 36 EPC $\geq$ FW6.00**

integrierte Netz- und Anlagenschutz, die Anforderungen der VDE-AR-N 4105:2018 erfüllt.

- Die Einstellwerte und die Abschaltzeiten (Gesamtabschaltzeiten) liegen unter den geforderten Messwerten.
- Die Inselnetzerkennung wurde messtechnisch nachgewiesen.
- Die VDE-AR-N 4105 Konformität ist bei den oben genannten Wechselrichtern gewährleistet.

Diese Erklärung gilt für alle identischen Exemplare des Erzeugnisses. Die Erklärung verliert ihre Gültigkeit, falls an dem Gerät eine Änderung vorgenommen oder dieses unsachgemäß angeschlossen wird.

**KOSTAL Solar Electric GmbH – Freiburg, 17.06.2019**



Dr. Manfred Gerhard  
(Geschäftsführer)



ppa. Dr. Armin von Preetzmann  
(Bereichsleiter Entwicklung)