

Eigenerklärung

TOR Erzeuger Typ A 1.1: 2019-12

Die Firma

KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstraße 6
79108 Freiburg i. Br., Deutschland

erklärt hiermit, dass die folgenden Produkte die Anforderungen der TOR Erzeuger Typ A erfüllen:

PIKO MP plus 1.5-1 - 3.6-2

Die empfohlenen Standardeinstellungen nach Anhang A3 werden durch Auswahl des Länderparameters „TOR Erzeuger“ erfüllt.

Modell	PIKO MP plus						
	1.5-1	2.0-1	2.5-1	3.0-1	3.0-2	3.6-1	3.6-2
Leistung	1500 W	2000 W	2500 W	3000 W	3000 W	3680 W	3680 W
Nennspannung	230v; 50/60Hz; 1ph +N +PE						

Typ Erzeugungseinheit	PV Netzwechselrichter
Typ NA-Schutz	ENS; integrierter NA-Schutz
Software-version ab	PU_APP_3_6_0

Diese Erklärung gilt für alle identischen Exemplare des Erzeugnisses. Die Erklärung verliert ihre Gültigkeit, falls an dem Gerät eine Änderung vorgenommen oder dieses unsachgemäß angeschlossen wird.

KOSTAL Solar Electric GmbH – Freiburg, 07.05.2020



KOSTAL
Industrie-Elektronik
Lange Eck 11 · 58079 Hagen

Dr. Manfred Gerhard
(Geschäftsführer)



ppa. Dr. Armin von Preetzmann
(Bereichsleiter Entwicklung)