

ELi vastavusdeklaratsioon

Ettevõtte

KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstraße 6
79108 Freiburg i. Br., Saksamaa

kinnitab käesolevaga, et mälu vaheldid

PLENTICORE BI 5.5/26, 10/26

mille kohta käesolev deklaratsioon kehtib, vastavad järgmistele direktiividele ja normidele:

Direktiiv 2014/30/EL elektromagnetiline ühilduvus

- EN 61000-3-2:2014 (Vooluharmonilised)
- EN 61000-3-3:2013 (Värelus)
- EN 61000-6-2:2005/AC:2005 (Häiringukindlus tööstuskeskkondades)
- EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 (Häiringukindlus olmekeskkondades)

Direktiiv 2014/35/EL madalpinge elektriseadmed – madalpingedirektiiv

- EN 62109-1:2010 (Fotoelektrilistes elektrivarustussüsteemides kasutatavate energiamuundurite ohutus. Osa 1)
- EN 62109-2:2011 (Fotoelektrilistes elektrivarustussüsteemides kasutatavate energiamuundurite ohutus. Osa 2)

Direktiiv 2011/65/EL (RoHS) teatud ohtlike ainete kasutamise piiramiseks elektri- ja elektroonikaseadmetes

- EN IEC 63000:2018 Tehniline dokumentatsioon elektri- ja elektroonikaseadmete hindamiseks ohtlike ainete piirangu seisukohast

Käesolev deklaratsioon kehtib kõigile toote identsetele eksemplaridele. Deklaratsioon kaotab kehtivuse, kui seadmel tehakse muudatusi või seda ei ühendata nõuetekohaselt.

KOSTAL Solar Electric GmbH – Freiburg 26.10.2021


KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstraße 6
D-79108 Freiburg
Tel.: 0761-47744100
Fax: 0761-47744111

Frank Henn
(Tegevdirektor)



Dr. Armin von Preetzmann
(Arenduse valdkonna juhataja)

Käesolev deklaratsioon tõendab vastavust nimetatud direktiividele, kuid ei sisalda kinnitust omaduste kohta. Järgida tuleb kaasasolevas tootedokumentatsioonis sisalduvaid ohutusjuhiseid!