



Πιστοποιητικό συμμόρφωσης

Αιτών: Kostal Industrie Elektrik GmbH
Lange Eck 11
58099 Hagen
Γερμανία

Προϊόν: Συσσκευή αυτόματης αποσύνδεσης μεταξύ μιας γεννήτριας και του δημόσιου δικτύου χαμηλής τάσης

Μοντέλο: PLENTICORE BI 5.5/26,
PLENTICORE BI 10/26

Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς:

Συσσκευή αυτόματης αποσύνδεσης με επιτήρηση μονοφασικού δικτύου σύμφωνα με το πρότυπο DIN V VDE V 0126-1-1/A1:2012-02 για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με τριφασική παράλληλη ζεύξη μέσω αναστροφέα στο δημόσιο δίκτυο παροχής. Η συσκευή αυτόματης αποσύνδεσης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του εν λόγω αναστροφέα. Αντικαθιστά τη συσκευή αποσύνδεσης με λειτουργία απομόνωσης στην οποία ο πάροχος δικτύου διανομής μπορεί να έχει πρόσβαση ανά πάσα στιγμή.

Εφαρμοζόμενοι κανονισμοί και πρότυπα:

DIN V VDE V 0126-1-1/A1 (VDE V 0126-1-1/A1):2012-02

Συσσκευή αυτόματης αποσύνδεσης μεταξύ μιας γεννήτριας και του δημόσιου δικτύου χαμηλής τάσης, Τροπολογία 1

Κατά τη στιγμή έκδοσης αυτού του πιστοποιητικού, το αντιπροσωπευτικό προϊόν που αναφέρεται παραπάνω αντιστοιχεί στους δηλωμένους κανόνες και πρότυπα.

Αριθμός αναφοράς: 19TH0374-BI-VDE0126_0 **Πρόγραμμα πιστοποίησης:** NSOP-0032-DEU-ZE-V01
Αριθμός πιστοποιητικού: U21-0516 **Ημερομηνία έκδοσης:** 2021-06-10

Σώμα πιστοποίησης



Thomas Lammel



Οργανισμός πιστοποίησης Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH διαπιστευμένος σύμφωνα με το DIN EN ISO / IEC 17065

Η μερική αναπαράσταση του πιστοποιητικού απαιτεί τη γραπτή έγκριση της Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH