CERTIFICATE

Certificado

Solicitante:	**KOSTAL Solar Electric GmbH** Hanferstraße 6 79108 Freiburg i. Br. **Alemania**
Producto:	**Inversor fotovoltaico**
Modelo:	**PLENTICORE L G3** **PLENTICORE M G3** **PLENTICORE S G3**

Los inversores de conexión a la red citados en este documento cumplen con la normativa española sobre conexión de instalaciones Inversores conectados a red en paralelo.

Bases de certificación:

SOP-9-1_15 GCC Certification Program, 09/21
Basado en:
UNE 217002 Octubre 2020
Inversores para conexión a la red de distribución Ensayos de los requisitos de inyección de corriente continua a la red, generación de sobretensiones y sistema de detección de funcionamiento en isla.

RD 1699/2011 y RD 647/2020 Nota de interpretación técnica de la equivalencia de la separación galvánica de la conexión de instalaciones generadoras en baja tensión.

El concepto de seguridad de un producto representativo de los mencionados en este documento, corresponde en el momento de la emisión de este certificado a las especificaciones válidas de seguridad para el empleo conforme a las reglamentaciones vigentes.

Número de informe:	22PP512-13_0
Número de certificado:	24-111-00
Fecha:	2024-04-04

kiwa certified
GRID CODE
COMPLIANCE
UNE 217002:2020

Kiwa Primara GmbH
Gewerbestraße 28 - 32
87600 Kaufbeuren
Germany
Tel. +49 8341 99726-0
primara@kiwa.com
www.kiwa.de

Tanja Rottach
- Digitally signed | see http://ca.kiwa-deutschland.de for more details -

Tanja Rottach
Certification Engineer

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-12089-01-00