

PLENTICORE G3 / PLENTICORE MP G3**Inbetriebnahme / Ländereinstellung - Initial commissioning / Country setting**

Gültig ab SW / valid from SW: SW3.04.03

Informationen zu freigegebenen Ländern, in denen die Wechselrichter die dortigen Vorgaben erfüllen, finden Sie in der Liste [Freigegebene Länder](#).
 Information on approved countries in which the inverters comply with the local specifications can be found in the list of [Released countries](#).

Wechselrichter Anzeige Inverter Display	Land Country	PLENTICORE						
		MP G3			G3			
		S ²⁾	M ²⁾	Verfügbar ab ¹⁾ / Available from ¹⁾	S	M	L	Verfügbar ab ¹⁾ / Available from ¹⁾
AT TOR Gen. Type A LV	Österreich/Austria (AT)	3,6kVA	3,6kVA	08.2025	x	x	x	05.2024
BE C10/11 2019 LV	Belgien/Belgium (BE)	x	5,0kVA	09.2025	x	x	x	03.2025
CH NA/EEA 2020 A2	Schweiz/Switzerland (CH)	3,6kVA	3,6kVA	06.2025	x	x	x	03.2024
CY EAC 2023.2 <10.04kW	Zypern/Cyprus (CY)	-	-	-	x	x		01.2025
CY EAC 2023.2 >=10.04kW	Zypern/Cyprus (CY)	-	-	-	x	x	x	01.2025
CY EAC 2025	Zypern/Cyprus (CY)	x	5,0kVA	07.2025	x	x	x	03.2025
CZ PPDS 2023	Tschechische Republik/Czech Republic (CZ)	-	-	-	x	x	x	Q3 2025
DE VDE4105 cosphi=1	Deutschland/Germany (DE)	x	4,6kVA	07.2025	x	x	x	03.2024
DE VDE4105 cosphi(P)	Deutschland/Germany (DE)	x	4,6kVA	07.2025	x	x	x	03.2024
DE VDE4105 Q(U)	Deutschland/Germany (DE)	x	4,6kVA	07.2025	x	x	x	03.2024
DE VDE4105 Batterie	Deutschland/Germany (DE)	x	4,6kVA	07.2025	x	x	x	01.2025
DK1 GPD 2022 Type A LV	Dänemark/Denmark (DK)	3,6kVA	3,6kVA	09.2025	x	x	x	02.2025
DK2 GPD 2022 Type A LV	Dänemark/Denmark (DK)	3,6kVA	3,6kVA	09.2025	x	x	x	02.2025
DK1 TF3.3.1 Rev.5 Type A	Dänemark/Denmark (DK)	-	-	-	x	x	x	04.2025
DK2 TF3.3.1 Rev.5 Type A	Dänemark/Denmark (DK)	-	-	-	x	x	x	04.2025
EE EN50549-1 Type A	Estland/Estonia (EE)	x	5,0kVA	07.2025	x	x	x	01.2025
ES PO12.2 SENP 2018	Spanien Inseln/Spain Island (ES Island)	x	x	06.2025	x	x	x	03.2024
ES RD647 Type A	Spanien Festland/Spain Country (ES Continent)	x	x	06.2025	x	x	x	03.2024
FI SFS-EN50549-1 YA9:23	Finnland/Finland (FI)	-	-	-	x	x	x	06.2025
FR NF EN 50549-1	Frankreich/France (FR)	x	x	07.2025	x	x	x	01.2025
GR RFG Type A Main	Griechenland Festland/Greece Country (GR Continent)	x	5,0kVA	07.2025	x	x	x	01.2025
GR RFG Type A Islands	Griechenland Inseln/Greece Country (GR Islands)	x	5,0kVA	07.2025	x	x	x	01.2025
IT CEI0-21 2022 <11kW (unidirezionale)	Italien/Italy (IT)	x	6,0kVA	06.2025	x	x	x	07.2024
IT CEI0-21 2022 >11kW (unidirezionale)	Italien/Italy (IT)	x	6,0kVA	06.2025	x	x	x	07.2024
IT CEI0-21 2022 <11kW BI (bidirezionale)	Italien/Italy (IT)	x	6,0kVA	06.2025	x	x	x	05.2025
IT CEI0-21 2022 >11kW BI (bidirezionale)	Italien/Italy (IT)	x	6,0kVA	06.2025	x	x	x	05.2025
IT CEI0-21 2022 <11kW Hy (bidirezionale)	Italien/Italy (IT)	x	6,0kVA	06.2025	x	x	x	05.2025
IT CEI0-21 2022 >11kW Hy (bidirezionale)	Italien/Italy (IT)	x	6,0kVA	06.2025	x	x	x	05.2025
LT ESO A0 <10kW 2023	Litauen/Lithuania (LT)	3,6kVA	3,6kVA	07.2025	x	x		01.2025
LV Sadales Tikls Type A	Lettland/Latvia (LV)	3,6kVA	3,6kVA	07.2025	x	x	x	01.2025
NL EN50549-1 2019 <11kW	Niederlande/Netherlands (NL)	x	5,75kVA	09.2025	x	x	x	03.2025
NL EN50549-1 2019 >11kW	Niederlande/Netherlands (NL)	x	5,75kVA	09.2025	x	x	x	03.2025
NO EN50549-1 2019	Norwegen/Norway (NO)	x	4,6kVA	07.2025	x	x	x	01.2025
PL PTPIREE 2024 Type A	Polen/Poland (PL)	3,6kVA	3,6kVA	08.2025	x	x	x	03.2025
PT EN50549-1 2019	Portugal/Portugal (PT)	x	x	07.2025	x	x	x	01.2025
SE EIFS2018-2	Schweden/Sweden (SE)	3,0kVA	3,0kVA	06.2025	x	x	x	01.2025
EN50549-1 2019	Mit Standardwerten/with default settings	x	x	07.2025	x	x	x	01.2025
G98/1-7	Mit Standardwerten/with default settings	x	x	08.2025	x	x	x	Q3 2025
G99/1-9 LV	Mit Standardwerten/with default settings	x	x	08.2025	x	x	x	Q3 2025
IEC61727 / 62116	Mit Standardwerten/with default settings	x	x	06.2025	x	x	x	04.2024
VDE 4105 2018	Mit Standardwerten/with default settings	x	4,6kVA	07.2025	x	x	x	03.2024

¹ Hinweis: Die Termine entsprechen der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gültigen Planung. Wir bitten um Verständnis, dass sich die Verfügbarkeiten noch ändern können. Dieses Dokument wird dementsprechend in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Bitte nutzen Sie nur die aktuelle Version dieses Dokuments. /
 Note: The dates correspond to the planning valid at the time of publication of this document. We ask for your understanding that availabilities may still change. This document will be updated accordingly at regular intervals. Please only use the current version of this document.

² Hinweis: Hinweis: Der Wechselrichter kann mit dieser Einstellung nur die hier genannte maximale Leistung abgeben, auch wenn der Wechselrichter eine höhere Leistung abgeben könnte. / Note: With this setting, the inverter can only output the maximum power specified here, even if the inverter is capable of outputting more power.

