

# CERTIFICATE

## of Conformity

**Registration No.:** AK 50665400 0001  
**Report No.:** CN242JK 001  
**Holder:** KOSTAL Solar Electric GmbH  
Hanferstr. 6  
79108 Freiburg im Breisgau  
Germany  
**Product:** PV-Inverter  
(*Grid-Tied Solar Inverter*)

### Type designation listed on the next page

The certificate of conformity refers to the above-mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned on the next page. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

**Date:** 2025-02-28



### Certification Body

A handwritten signature in blue ink over a blue swoosh graphic.

A. Chen



**TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg**

# CERTIFICATE

## of Conformity

**Registration No.:** AK 50665400 0001

**Product:** PV-Inverter  
(*Grid-Tied Solar Inverter*)

**Tested according to:** EN 50549-10:2022  
EN 50549-2:2019

**Identification:** Type Designation  
PIKO CI 30 G2 , PIKO CI 50 G2  
Firmware version : 306011  
Remark : Refer to test report CN242JJK 001  
for details.



**TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg**

**Certificate No.: AK 50665400 0001**  
**Certificat n°.**

# **Certificate Of Conformity**

## **Certificat de Conformité**

**License holder:** KOSTAL Solar Electric GmbH

*Titulaire de la licence:* Hanferstr.6, 79108 Freiburg im Breisgau, Germany

**Type of product:** PV Inverter(Grid-Tied Solar Inverter)

*Type de produit:* Onduleur PV (Onduleur solaire connecté au réseau)

**Model:** PIKO CI 30 G2, PIKO CI 50 G2

*Modèle:*

**Firmware version:** 306011

*Version du firmware:*

**Standard:** EN 50549-2: 2019

*Standard:* Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 2: Connection to a MV distribution network - Generating plants up to and including Type B

**EN 50549-10:2022**

Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 10: Tests for conformity assessment of

**Report No.:** CN242JJK 001

*Rapport n°:*

**Date of issue:** 28.02.2025

*Date d'émission*

*The verification of conformity refers to the above mentioned product. This is to verify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This verification does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.*

*La vérification de la conformité concerne le produit susmentionné. Elle a pour but de vérifier que le spécimen est conforme aux exigences d'évaluation mentionnées ci-dessus. Cette vérification n'implique pas l'évaluation de la fabrication du produit et ne permet pas l'utilisation d'une marque de conformité de TÜV Rheinland.*




  
A. Chen  
Certifier

**Page 1 of 13**  
**Page 1 de 13**

TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Am Grauen Stein 29 · 51105 Köln · Germany

**Appendix**

<b>Test report:</b> <i>Prüfbericht</i>	CN242JJK 001				
<b>Power generation unit type:</b> <i>Typ Erzeugungseinheit</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Inverter</b> Onduleur	<input type="checkbox"/> <b>Asynchronous generator</b> Générateur asynchrone	<input type="checkbox"/> <b>Synchronous generator</b> Générateur synchrone		
	<input type="checkbox"/> <b>Stirling generator</b> Générateur stirling	<input type="checkbox"/> <b>Fuel cell</b> Pile à combustible	<input type="checkbox"/> <b>Other:</b> Autre		
<b>Parameters:</b> <i>Paramètres</i>					
<b>Model:</b> <i>Modèle</i>	PIKO CI 30 G2				
<b>For PV connection:</b> <i>Pour connexion PV</i>					
<b>Max. Voltage V<sub>oc</sub>: (Vdc)</b> <sup>1)</sup> <i>Max. Tension</i>	1100				
<b>Operating MPPT Range: (Vdc)</b> <i>Plage de MPPT de fonctionnement</i>	180 to 1000				
<b>Max. Short Current I<sub>sc</sub>: (A)</b> <sup>2)3)</sup> <i>Max. courant de court</i>	50/45/45	50/45/45/45			
<b>Max. Operating Current I<sub>max</sub>: (A)</b> <i>Max. courant de fonctionnement</i>	40/32/32	40/32/32/32			
<b>For Grid:</b> <i>Pour réseau</i>					
<b>Rated voltage U<sub>n</sub>: (Vac)</b> <i>Tension nominale</i>	3L+N+PE, 380/400/415				
<b>Rated frequency f<sub>n</sub>: (Hz)</b> <i>Fréquence nominale</i>	50				
<b>Rated current I<sub>n</sub>: (A)</b> <i>Courant nominal</i>	45.5/43.5/41.7	75.8/72.5/69.4			
<b>Max. operating current I<sub>max</sub>: (A)</b> <i>Max. courant de fonctionnement</i>	51	84.3			
<b>Nom. Active power P<sub>n</sub>: (kW)</b> <i>Nom. puissance active</i>	30.0	50.0			
<b>Max. Active power P<sub>max</sub>: (kW)</b> <i>Max. puissance active</i>	33.4				
<b>Max. Apparent power S<sub>max</sub>: (kVA)</b> <i>Max. puissance apparente</i>	33.4				
<b>Cosφ range:</b> <i>Plage de cosφ</i>	-0.8 lagging to 0.8 leading				
<b>Network connection rule:</b> <i>Network connection rule</i>	<b>EN 50549-2: 2019</b> <b>Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 2: Connection to a MV distribution network - Generating plants up to and including Type B</b> <i>Exigences relatives aux centrales électriques destinées à être raccordées en parallèle à des réseaux de distribution - Partie 2 : raccordement à un réseau de distribution MT - Centrales électriques jusqu'au Type B inclus</i>				
<b>Test requirement:</b> <i>Exigences d'essai</i>	<b>EN 50549-10: 2022</b> <b>Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 10: Tests for conformity assessment of generating units</b> <i>Exigences relatives aux centrales électriques destinées à être raccordées en parallèle à des réseaux de distribution - Partie 10 : essais d'évaluation de la conformité des unités de production</i>				




**Appendix**

<b>List of protection function and operational capabilities</b> <i>Liste des fonctions de protection et des capacités opérationnelles</i>			
<b>Clause(s) / sub-clause(s) of EN 50549-2:2019</b> <i>Clause(s) / sous-clause(s) de EN 50549-2:2019</i>	<b>Applicable Clause(s) / sub-clause(s) of EN 50549-10:2022</b> <i>Applicable Clause(s) / sous-clause(s) de EN 50549-10:2022</i>	<b>Remarks, optional modes and constraints</b> <i>Remarques, modes optionnels et contraintes</i>	<b>Verdict</b> <i>Verdict</i>
4.4.2 – Operating frequency range <i>Plage de fréquence d'exploitation</i>	5.2.1 – Frequency operating range <i>Bande de fréquences de fonctionnement</i>	Compiled with table 1	P
4.4.3 – Minimal requirement for active power delivery at underfrequency <i>Exigences minimales pour la fourniture de puissance active dans des situations de sous-fréquence</i>	5.2.1 – Frequency operating range <i>Bande de fréquences de fonctionnement</i>	Reduction rate: ≤ 2%P <sub>n</sub> / Hz	P
4.4.4 – Continuous operating voltage range <i>Plage de tension d'exploitation continue</i>	5.2.2 – Voltage operating range <i>Plage de tensions de fonctionnement</i>	Compiled with table 1	P
4.5.2 – Rate of change of frequency (ROCOF) immunity <i>Immunité au taux de variation de la fréquence (ROCOF)</i>	5.3.1 – Immunity to disturbances – Rate of change of frequency (ROCOF) <i>Immunité aux perturbations – Taux de variation de fréquence (ROCOF)</i>	ROCOF immunity: ± 2 Hz/s	P
--	5.3.2 – Phase jump <i>Saut de phase</i>	Phase jump Immunity: 0 – 180 degrees	P
4.5.3 – Under-voltage ride through (UVRT) <i>Tenue aux creux de tension (UVRT)</i>	5.3.3 – Immunity to disturbances – Fault ride through, over-voltage (OVRT) and under-voltage (UVRT) <i>Alimentation continue en cas de défaillance, tenue aux pics (OVRT) et creux (UVRT) de tension</i>	UVRT (Default requirement for Figure 6)	P
4.5.4 – Over-voltage ride through (OVRT) <i>Tenue aux pics de tension (OVRT)</i>	5.3.3 – Immunity to disturbances – Fault ride through, over-voltage (OVRT) and under-voltage (UVRT) <i>Alimentation continue en cas de défaillance, tenue aux pics (OVRT) et creux (UVRT) de tension</i>	OVRT (Default requirement for Figure 8) 	P
4.6.1 – Power response to overfrequency <i>Réponse en puissance à la surfréquence</i>	5.4 – Active response to frequency deviation <i>Réponse active à un écart de fréquence</i>	LFSM-O 	P
4.6.2 – Power response to underfrequency <i>Réponse en puissance à la sous-fréquence</i>	5.4 – Active response to frequency deviation <i>Réponse active à un écart de fréquence</i>	LFSM-U	P
4.7.2.2 – Voltage support by reactive power, Capabilities <i>Soutien de la tension par la puissance réactive, Capacités</i>	5.5.1 – Power capabilities assessment <i>Evaluation des capacités de puissance</i>	Reactive power capability is equal to Figure 12 and 13	P
4.7.2.3 – Voltage support by reactive power, Control modes <i>Soutien de la tension par la puissance réactive, Modes de commande</i>	5.5.2 – Voltage support by reactive power – test to determine the reactive power control modes <i>Support de tension par puissance réactive - Essai pour déterminer les modes de commande de puissance réactive</i>	Modes: Q set point Q(U) Cos φ set point Cos φ (P)	P

**Appendix**

<b>Clause(s) / sub-clause(s) of EN 50549-2:2019</b> <i>Clause(s) / sous-clause(s) de EN 50549-2:2019</i>	<b>Applicable Clause(s) / sub-clause(s) of EN 50549-10:2022</b> <i>Applicable Clause(s) / sous-clause(s) de EN 50549-10:2022</i>	<b>Remarks, optional modes and constraints</b> <i>Remarques, modes optionnels et contraintes</i>	<b>Verdict</b> <i>Verdict</i>
4.7.2.3.2 – Set point control modes <i>Modes de commande du point de consigne</i>	5.5.2.3 – Verification procedure for Set point control <i>Procédure de vérification pour une commande de point de consigne</i>	Q set point	P
4.7.2.3.3 – Voltage related control modes <i>Mode de commande asservi à la tension</i>	5.5.2.4 – Verification procedure for power related control modes for reactive power <i>Procédure de vérification du mode de commande asservi à la tension pour la puissance réactive</i>	Q(U)	P
4.7.2.3.4 – Power related control mode <i>Mode de commande asservi à la puissance</i>	5.5.2.5 – Verification procedure for power related control modes for reactive power <i>Procédure de vérification des modes de commande asservis à la puissance pour la puissance réactive</i>	Cos φ (P)	P
4.7.3 – Voltage related active power reduction <i>Réduction de la puissance active en relation avec la tension</i>	5.6 – Voltage related active power reduction – P(U) <i>Réduction de la puissance active asservie à la tension – P(U)</i>	P(U) (Q(U) is enabled simultaneously)	P
4.7.4.2.1 – Voltage support during faults and voltage steps - General <i>Soutien de la tension pendant les défauts et les échelons de tension</i>	5.3.3 – Immunity to disturbances – Fault ride through, over-voltage (OVRT) and under-voltage (UVRT) <i>Alimentation continue en cas de défaillance, tenue aux pics (OVRT) et creux (UVRT) de tension</i>	Gradient k <sub>1</sub> and k <sub>2</sub>	P
4.7.4.2.1.2 – Optional Modes <i>Modes facultatifs</i>	5.3.3 – Immunity to disturbances – Fault ride through, over-voltage (OVRT) and under-voltage (UVRT) <i>Alimentation continue en cas de défaillance, tenue aux pics (OVRT) et creux (UVRT) de tension</i>	Limit of reactive current	P
4.7.4.2.2 – Zero current mode for converter connected generating technology <i>Mode de courant nul pour les technologies de production utilisant un convertisseur</i>	5.3.3 – Immunity to disturbances – Fault ride through, over-voltage (OVRT) and under-voltage (UVRT) <i>Alimentation continue en cas de défaillance, tenue aux pics (OVRT) et creux (UVRT) de tension</i>		P
4.9.3 – Requirements on voltage and frequency protection (only EN 50549-1:2019) <i>Exigences concernant la protection en tension et en fréquence</i> <i>(unique EN 50549-1:2019)</i>	5.8.3 – Verification procedure for generating plants to be connected to a LV distribution network with interface protection as internal device <i>Procédure de vérification pour les centrales électriques à raccorder à un réseau de distribution BT avec protection de découplage en tant que dispositif interne</i>	Connected to MV network only	N/A

**Appendix**

<b>Clause(s) / sub-clause(s) of EN 50549-2:2019</b> <i>Clause(s) / sous-clause(s) de EN 50549-2:2019</i>	<b>Applicable Clause(s) / sub-clause(s) of EN 50549-10:2022</b> <i>Applicable Clause(s) / sous-clause(s) de EN 50549-10:2022</i>	<b>Remarks, optional modes and constraints</b> <i>Remarques, modes optionnels et contraintes</i>	<b>Verdict</b> <i>Verdict</i>
4.9.3 – Requirements on voltage and frequency protection (only EN 50549-1:2019) <i>Exigences concernant la protection en tension et en fréquence</i> (unique EN 50549-1:2019)	5.8.4 – Verification procedure for generating plants to be connected to a LV distribution network with interface protection as dedicated device <i>Procédure de vérification pour les centrales électriques à raccorder à un réseau de distribution BT avec protection de découplage en tant que dispositif dédié</i>	Connected to MV network only	N/A
4.9.3 – Requirements on voltage and frequency protection (only EN 50549-2:2019) <i>Exigences concernant la protection en tension et en fréquence</i> (unique EN 50549-2:2019)	5.8.5 – Verification procedure for generating plants to be connected to a MV distribution network <i>Procédure de vérification pour les centrales électriques à raccorder à un réseau de distribution MT</i>	The thresholds of integrated interface protection can be only set “[27], [59], [81 <], [81 >], and [81R]”. It shall be connected to external central interface protection	P
4.9.4 – Means to detect island situation <i>Moyens de détection d'une situation d'îlotage</i>	5.8.3.4 – ROCOF protection <i>Protection ROCOF</i>	LoM (Passive method: ROCOF, Default: Disable)	P
4.9.4 – Means to detect island situation <i>Moyens de détection d'une situation d'îlotage</i>	5.8.6 – Islanding detection <i>Détection d'îlotage</i>	LoM (Active method: AFD, Default: Enable)	P
4.10.2 – Automatic reconnection after tripping <i>Recouplage automatique après déclenchement</i>	5.9.3 – Automatic reconnection after tripping <i>Recouplage automatique après déclenchement</i>	Compiled with table 3	P
4.10.3 – Starting to generate electrical power <i>Démarrage de la production d'électricité</i>	5.9.4 – Starting to generate electrical power <i>Démarrage de la production d'électricité</i>	Compiled with table 4	P
4.11.1 – Ceasing active power <i>Interruption de puissance active</i>	5.10 – Active power reduction on set point <i>Réduction de la puissance active sur le point de consigne</i>	P set point	 Between 0.03% to 0.66% Pn / S
4.11.2 – Reduction of active power on set point <i>Réduction de la puissance active à un point de consigne</i>	5.10 – Active power reduction on set point <i>Réduction de la puissance active à un point de consigne</i>		P
4.12 – Remote information exchange <i>Échange d'informations à distance</i>	5.11 – Remote information exchange <i>Echange d'informations à distance</i>	Communication by RS485/WI-FI port	P
--	5.12 – Requirements regarding single fault tolerance of interface protection system and interface switch <i>Exigences concernant l'immunité sur défaut simple du système de protection de découplage et du commutateur de découplage</i>	Complied	P
--	5.13 – Model definition and model validation for generating units of synchronous generating technology <i>Définition et validation de modèle pour les unités de production synchrone</i>	Not such type of unit	N/A

**Appendix**

<b>Clause(s) / sub-clause(s) of EN 50549-2:2019</b> <i>Clause(s) / sous-clause(s) de EN 50549-2:2019</i>	<b>Applicable Clause(s) / sub-clause(s) of EN 50549-10:2022</b> <i>Applicable Clause(s) / sous-clause(s) de EN 50549-10:2022</i>	<b>Remarks, optional modes and constraints</b> <i>Remarques, modes optionnels et contraintes</i>	<b>Verdict</b> <i>Verdict</i>	
<b>Supplementary:</b> <i>Complémentaire</i>				
- Test case does not apply to the test object <i>Le cas de test ne s'applique pas à l'objet du test</i>	: N/A			
- Test object does meet the requirement <i>L'objet du test répond à l'exigence</i>	: Pass (P)			
- Test object does not meet the requirement <i>L'objet du test ne répond pas à l'exigence</i>	: Fail (F)			
1) The max. PV input voltage is decreased to 1000 Vdc while the altitude of operating environment is greater than 3000 m.				
2) PV inputs have 3 strings, the rating of $I_{sc}$ and $I_{max}$ are followed:				
PV input	PV1	PV2	PV3	
$I_{sc}$ PV [A]	50	45	45	
$I_{MAX}$ [A]	40	32	32	
3) PV inputs have 4 strings, the rating of $I_{sc}$ and $I_{max}$ are followed:				
PV input	PV1	PV2	PV3	PV4
$I_{sc}$ PV [A]	50	45	45	45
$I_{MAX}$ [A]	40	32	32	32
<b>All test clauses are performed to model PIKO CI 50 G2.</b> <i>Toutes les clauses de vérification sont effectuées selon le modèle PIKO CI 50 G2.</i>				



**Appendix**

<b>List of parameter and parameter range</b> <i>Liste des paramètres et des plages de paramètres</i>															
<b>Name of parameter set</b> <i>Nom de l'ensemble de paramètres</i>	ModbusToolKits, SolarTouch														
<b>Specific technical requirement</b> <i>Exigence technique particulière</i>	None														
<b>Clause(s) / subclause(s) of EN 50549-2:2019</b> <i>Clause(s) / sous-clause(s) de EN 50549-2:2019</i>	<b>Parameter <sup>a</sup></b> <i>Paramètre</i>	<b>Remarks / additional information <sup>b</sup></b> <i>Remarques / informations complémentaires</i>	<b>Configurable value range</b> <i>Plage de valeurs configurable</i>	<b>Default value</b> <i>Valeur par défaut</i>											
<b>4.4.2 –</b> Operating frequency range <i>Plage de fréquence d'exploitation</i>	47.0 – 47.5 Hz	Unlimited	0 – 20 s	Duration: 0 s											
	47.5 – 48.5 Hz	Unlimited	30 – 90 min	Duration: 30 min											
	48.5 – 49.0 Hz	Unlimited	30 – 90 min	Duration: 30 min											
	49.0 – 51.0 Hz	Unlimited	Not configurable	Duration: Unlimited											
	51.0 – 51.5 Hz	Unlimited	30 – 90 min	Duration: 30 min											
	51.5 – 52.0 Hz	Unlimited	0 – 15 min	Duration: 0 s											
<b>4.4.3 –</b> Minimal requirement for active power delivery at underfrequency <i>Exigences minimales pour la fourniture de puissance active dans des situations de sous-fréquence</i>	Reduction threshold	Unlimited	Not configurable	49.5 Hz											
	Maximum reduction rate	≤ 2 % P <sub>M</sub> / Hz	Not configurable	10 % P <sub>M</sub> / Hz											
<b>4.4.4 –</b> Continuous operating voltage range <i>Plage de tension d'exploitation continue</i>	Upper limit	110 % U <sub>n</sub>	Not configurable	110 % U <sub>n</sub>											
	Lower limit	85 % U <sub>n</sub>	Not configurable	85 % U <sub>n</sub>											
<b>4.5.2 –</b> Rate of change of frequency (ROCOF) immunity <i>Immunité au taux de variation de la fréquence (ROCOF)</i>	ROCOF withstand capability (A sliding measurement window of 500 ms)	± 2 Hz/s	Not configurable	Non-synchronous generator: 2 Hz/s Synchronous generator: 1 Hz/s											
<b>4.5.3 –</b> Under-voltage ride through (UVRT) <i>Tenue aux creux de tension (UVRT)</i>	Enabled control mode	Configurable	Enable / Disable	Disable											
	Maximum power resumption time	Not configurable ≤ 1 s	Not configurable												
	Voltage-Time-Diagram	Configurable (Default setting)	See Figure 6 of EN 50549-2:2019	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Time [s]</th><th>U [p.u.]</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.00</td><td>0.05</td></tr> <tr><td>0.25</td><td>0.05</td></tr> <tr><td>3.00</td><td>0.85</td></tr> <tr><td>180.0</td><td>0.85</td></tr> <tr><td>180.0</td><td>0.90</td></tr> </tbody> </table>	Time [s]	U [p.u.]	0.00	0.05	0.25	0.05	3.00	0.85	180.0	0.85	180.0
Time [s]	U [p.u.]														
0.00	0.05														
0.25	0.05														
3.00	0.85														
180.0	0.85														
180.0	0.90														

**Appendix**

<b>Clause(s) / subclause(s) of EN 50549-2:2019</b> <i>Clause(s) / sous-clause(s) de EN 50549-2:2019</i>	<b>Parameter<sup>a</sup> Paramètre</b>	<b>Remarks / additional information<sup>b</sup> Remarques / informations complémentaires</b>	<b>Configurable value range Plage de valeurs configurable</b>	<b>Default value Valeur par défaut</b>
4.5.4 – Over-voltage ride through (OVRT) <i>Tenue aux pics de tension (OVRT)</i>	Enabled control mode	Configurable	Enable / Disable	Disable
	Maximum power resumption time	$\leq 1 \text{ s}$	Not configurable	–
	Voltage-Time- Diagram	Configurable (Default setting)	See Figure 8 of EN 50549-2:2019	Time [s]      U [p.u.] 0.00      1.25 0.10      1.25 0.10      1.20 5.00      1.20 5.00      1.15 60      1.15 60      1.10
4.6.1 – Power response to overfrequency (LFSM-O) <i>Réponse en puissance à la surfréquence (LFSM-O)</i>	Enabled control mode	Configurable	Enable / Disable	Enable
	Threshold frequency $f_{th}$	Configurable	50.2 – 52 Hz	50.2 Hz
	Droop s	Configurable	2% – 12%	5%
	Power reference ( $P_{ref}$ )	Configurable	$P_M / P_{max}$	$P_M$
	Intentional delay ( $T_d$ )	Configurable	0 – 2 s	0 s
	Deactivation threshold $f_{stop}$	Configurable	50.0 Hz – $f_{th}$	50.2 Hz
	Deactivation time $t_{stop}$	Range: 0 – 600 s	0 – 600 s	0 s
	Acceptance of staged disconnection	yes	yes / no	yes
4.6.2 – Power response to underfrequency (LFSM-U) <i>Réponse en puissance à la sous-fréquence (LFSM-U)</i>	Enabled control mode	Configurable	Enable / Disable	Disable
	Threshold frequency $f_{th}$	Configurable	49.8 Hz – 46 Hz	49.8 Hz
	Droop s	Configurable	2 – 12 %	5%
	Power reference	Not configurable	$P_{max}$	Zertifizierung gestellt
	Intentional delay ( $T_d$ )	0 – 2 s	0 – 2 s	0 s
4.7.2.2 – Voltage support by reactive power, Capabilities <i>Soutien de la tension par la puissance réactive, Capacités</i>	Cos $\varphi$ range (ov and uv)	0.9 – 1	0.9 – 1	1
	Reactive power Q range (% $P_n$ ) (ov and uv)	Adjust by % $P_n$	0.000 – 0.484 $P_n$	0.000 $P_n$
4.7.2.3 – Voltage support by reactive power, Control modes <i>Soutien de la tension par la puissance réactive, Modes de commande</i>	Enabled control mode	Configurable	Q set point Q(U) Cos $\varphi$ set point Cos $\varphi$ (P)	Q set point

**Appendix**


<b>Clause(s) / subclause(s) of EN 50549-2:2019</b> <i>Clause(s) / sous-clause(s) de EN 50549-2:2019</i>	<b>Parameter<sup>a</sup> Paramètre</b>	<b>Remarks / additional information<sup>b</sup> <i>Remarques / informations complémentaires</i></b>	<b>Configurable value range <i>Plage de valeurs configurable</i></b>	<b>Default value Valeur par défaut</b>
4.7.2.3.2 – Set point control modes <i>Modes de commande du point de consigne</i>	Q set point and excitation	Configurable	0% – 48.4% P <sub>n</sub>	0%
	Cos φ set point and excitation (ov and uv)	Configurable	1 – 0.9	1
	Time constant (τ)	Configurable	3 s – 40 s	3.33 s
4.7.2.3.3 – Voltage related control modes <i>Mode de commande asservi à la tension</i>	Characteristic curve	Q(U)	EN 50549-10, Figure 33 X1, X2, X3, X4: 0.9 to 1.1 U <sub>n</sub> ; 0 – 0.484 P <sub>n</sub>	Characteristic
				U [p.u.] Q [p.u.]
				0.93 0.484
				0.94 0
				1.06 0
	Time constant (τ)	Configurable	3 s – 40 s	3.33 s
	Min cos φ	Configurable	0 – 1	0.9
	Lock-in power (P/P <sub>n</sub> )	Configurable	0% – 20%	20%
	Lock-out power (P/P <sub>n</sub> )	Configurable	0% – 20%	5%
4.7.2.3.4 – Power related control mode <i>Mode de commande asservi à la puissance</i>	Characteristic curve	Cos φ (P)	EN 50549-10, Figure 36 X1, X2, X3, X4: 0 – 1.00 P <sub>n</sub> ; 0.9 – 1 (ov and uv)	Characteristic
				P [p.u.] Cos φ
				20% 1
				40% 1
				50% 1
	Time constant (τ)	Configurable	3 s – 40 s	3.33 s
	Lock-in voltage (U/U <sub>n</sub> )	Not configurable	100% – 110% (Optional)	–
	Lock-out voltage (U/U <sub>n</sub> )	Not configurable	90% – 100% (Optional)	–
4.7.3 – Voltage related active power reduction <i>Réduction de la puissance active en relation avec la tension</i>	Enabled control mode	Configurable	Enable / Disable	Disable
	Characteristic curve	P(U)	X1, X2, X3: 100% to 120% U <sub>n</sub> ; 0% – 100% P <sub>n</sub>	Characteristic
				U [p.u.] P [p.u.]
				1.100 1.00
				1.125 0.50
	Time constant (τ)	Configurable	3 s – 40 s	3 s
	Enabled control mode both P(U) & Q(U)	Configurable	Enable / Disable	Disable

**Appendix**

<b>Clause(s) / subclause(s) of EN 50549-2:2019</b> <i>Clause(s) / sous-clause(s) de EN 50549-2:2019</i>	<b>Parameter<sup>a</sup> Paramètre</b>	<b>Remarks / additional information<sup>b</sup> Remarques / informations complémentaires</b>	<b>Configurable value range Plage de valeurs configurable</b>	<b>Default value Valeur par défaut</b>
4.7.4.2.1 – Voltage support during faults and voltage steps - General <i>Soutien de la tension pendant les défauts et les échelons de tension</i>	Enabling	Configurable	Enable / Disable	Disable
	Static voltage range overvoltage	Configurable	100% U <sub>c</sub> – 120% U <sub>c</sub>	110% U <sub>c</sub>
	Static voltage range undervoltage	Configurable	80% U <sub>c</sub> – 100% U <sub>c</sub>	90% U <sub>c</sub>
	Insensitivity range of ΔU <sub>50per</sub>	Configurable	0% – 15%	5%
	Gradient k <sub>1</sub>	Configurable	0 – 6	2
	Gradient k <sub>2</sub>	Configurable	0 – 6	2
4.7.4.2.1.2 – Optional Modes <i>Modes facultatifs</i>	Active power priority	Not configurable	Enable / Disable	Disable
	Reactive current limitation [% rated current]	Configurable	0% – 100%	Disable
	Zero current threshold	Configurable	20% U <sub>c</sub> – 100% U <sub>c</sub>	Disable
4.7.4.2.2 – Zero current mode for converter connected generating technology <i>Mode de courant nul pour les technologies de production utilisant un convertisseur</i>	Enabling	Configurable	Enable / Disable	Disable
	Static voltage range overvoltage	Configurable	100% – 120% U <sub>n</sub>	110%
	Static voltage range undervoltage	Configurable	20% – 100% U <sub>n</sub>	85%
4.9.3 – Requirements on voltage and frequency protection <i>Exigences concernant la protection en tension et en fréquence</i>	Threshold for protection as dedicated device [in A or kW, kVA]	Integrated interface protection	16 A – 250 kVA	–
	Undervoltage threshold stage 1 [27 <]	Configurable	20% – 100% U <sub>n</sub>	–
	Undervoltage operate time stage 1 [27 <]	Configurable	0.1 – 100 s	–
	Undervoltage threshold stage 2 [27 <<]	Configurable	20% – 100% U <sub>n</sub>	–
	Undervoltage operate time stage 2 [27 <<]	Configurable	0.1 – 5 s	–
	Overvoltage threshold stage 1 [59 >]	Configurable	100% – 120% U <sub>n</sub>	–
	Overvoltage operate time stage 1 [59 >]	Configurable	0.1 – 100 s	–
	Overvoltage threshold stage 2 [59 >>]	Configurable	100% – 130% U <sub>n</sub>	–



**Appendix**

<b>Clause(s) / subclause(s) of EN 50549-2:2019</b> <i>Clause(s) / sous-clause(s) de EN 50549-2:2019</i>	<b>Parameter<sup>a</sup> Paramètre</b>	<b>Remarks / additional information<sup>b</sup> Remarques / informations complémentaires</b>	<b>Configurable value range Plage de valeurs configurable</b>	<b>Default value Valeur par défaut</b>
	Overvoltage operate time stage 2 [59 >>]	Configurable	0.1 – 5 s	–
	Overvoltage threshold 10 min mean protection	Configurable	100% – 115% U <sub>n</sub>	–
	Underfrequency threshold stage 1 [81 <]	Configurable	47.0 – 50.0 Hz	–
	Underfrequency operate time stage 1 [81 <]	Configurable	0.1 – 100 s	–
	Underfrequency threshold stage 2 [81 <<]	Configurable	47.0 – 50.0 Hz	–
	Underfrequency operate time stage 2 [81 <<]	Configurable	0.1 – 5 s	–
	Overfrequency threshold stage 1 [81 >]	Configurable	50.0 – 52.0 Hz	–
	Overfrequency operate time stage 1 [81 >]	Configurable	0.1 – 100 s	–
	Overfrequency threshold stage 2 [81 >>]	Configurable	50.0 – 52.0 Hz	–
	Overfrequency operate time stage 2 [81 >>]	Configurable	0.1 – 5 s	–
	Positive sequence under-voltage protection threshold [27D]	Not configurable	20% – 100% U <sub>n</sub>	
	Positive sequence under-voltage protection operate time [27D]	Not configurable	0.1 – 100 s	
	Negative sequence over-voltage protection threshold [47]	Not configurable	1% – 100% U <sub>n</sub>	–
	Negative sequence over-voltage protection operate time [47]	Not configurable	0.1 – 100 s	–

**Appendix**

<b>Clause(s) / subclause(s) of EN 50549-2:2019</b> <i>Clause(s) / sous-clause(s) de EN 50549-2:2019</i>	<b>Parameter<sup>a</sup></b> <i>Paramètre</i>	<b>Remarks / additional information<sup>b</sup></b> <i>Remarques / informations complémentaires</i>	<b>Configurable value range</b> <i>Plage de valeurs configurable</i>	<b>Default value</b> <i>Valeur par défaut</i>
	Zero sequence over-voltage protection threshold [59N]	Not configurable	1% – 100% U <sub>n</sub>	–
	Zero sequence over-voltage protection operate time [59N]	Not configurable	0.1 – 100 s	–
4.9.4 – Means to detect island situation <i>Moyens de détection d'une situation d'îlotage</i>	Characteristic of detection method	Configurable	Active / Passive	Active method
	Active method	Configurable	Enable / Disable	Enable
	Passive method	Configurable	Enable / Disable	Disable
			2 – 3.5 Hz/s	–
4.10.2 – Automatic reconnection after tripping <i>Recouplage automatique après déclenchement</i>	Lower frequency	Configurable	47.0 – 50.0 Hz	49.5 Hz
	Upper frequency	Configurable	50.0 – 52.0 Hz	50.1 Hz
	Lower voltage	Configurable	50% – 100% U <sub>n</sub>	90% U <sub>c</sub>
	Upper voltage	Configurable	100% – 120% U <sub>n</sub>	110% U <sub>n</sub>
	Observation time	Configurable	10 – 600 s	60 s
	Active power increase gradient	Configurable	6% – 3000% P <sub>n</sub> / min	≤ 10% P <sub>n</sub> / min
4.10.3 – Starting to generate electrical power <i>Démarrage de la production d'électricité</i>	Lower frequency	Configurable	47.0 – 50.0 Hz	49.5 Hz
	Upper frequency	Configurable	50.0 – 52.0 Hz	50.1 Hz
	Lower voltage	Configurable	50% – 100% U <sub>n</sub>	90% U <sub>c</sub>
	Upper voltage	Configurable	100% – 120% U <sub>n</sub>	110% U <sub>n</sub>
	Observation time	Configurable	10 – 600 s	60 s
	Active power increase gradient	Configurable	6% – 3000% P <sub>n</sub> / min	≤ 10% P <sub>n</sub> / min
4.11.1 – Ceasing active power <i>Interruption de puissance active</i>	activation option	Configurable	Communication by RS485 / Wi-Fi port	Wi-Fi port
4.11.2 – Reduction of active power on set point <i>Réduction de la puissance active à un point de consigne</i>	activation option	Configurable	Communication by RS485 / Wi-Fi port	Wi-Fi port
4.12 – Remote information exchange <i>Échange d'informations à distance</i>	available communication standards	Configurable	Communication by RS485 / Wi-Fi port	Wi-Fi port

**Appendix**

<b>Clause(s) / subclause(s) of EN 50549-2:2019</b> <i>Clause(s) / sous-clause(s) de EN 50549-2:2019</i>	<b>Parameter <sup>a</sup> Paramètre</b>	<b>Remarks / additional information <sup>b</sup></b> <i>Remarques / informations complémentaires</i>	<b>Configurable value range</b> <i>Plage de valeurs configurable</i>	<b>Default value</b> <i>Valeur par défaut</i>
<b>Supplementary:</b> <i>Complémentaire</i>				
ov: Over-excited; uv: Under-excited <i>ov: Surexcité; uv: Sous-excité</i>				
<p><sup>a</sup> If additional parameters have been evaluated during the test, these shall be added as additional lines in the table.  <i>Si des paramètres supplémentaires ont été évalués au cours de l'essai, ils doivent être ajoutés sous forme de lignes supplémentaires dans le tableau.</i></p> <p><sup>b</sup> This column should be used for manufacturer specific parameter descriptions.  <i>Cette colonne doit être utilisée pour les descriptions de paramètres spécifiques au fabricant.</i></p>				

